



**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ”
(ДП НДІБК)**



вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037; тел.: (044) 365-03-70, (050) 415-36-22
e-mail: ndibk@ndibk.gov.ua; www.ndibk.com код ЄДРПОУ 02495431

Від 01.10.2026 № 217-1595

на № від

**Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м.
Черкаси
м. Черкаси,
вул. 14 Грудня, 8
18028
oleksii.sulatskov@hirsch-gruppe.com
Тел. +38(098)572-60-64**

*Щодо проведення випробувань згідно
договору № 10293 від 24 серпня 2026 р.*

Повідомляємо Вас, що згідно договору № 10293 від 24 серпня 2026 р. відділом будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК проведено випробування з визначення теплопровідності в умовах експлуатації десяти марок теплоізоляційного матеріалу ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ».

Згідно договору, визначено теплопровідність в умовах експлуатації А і Б, дивись Додаток.

Додатки:

1. Таблиця значень теплопровідності в умовах експлуатації - 1 прим.

Директор,
голова комісії з перетворення


Геннадій ФАРЕНЮК

Результати визначення теплопровідності в розрахункових умовах експлуатації.

Матеріал	Теплопровідність в умовах експлуатації, т/(м·К)	
	А	Б
EPS 70 виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0411	0,0431
EPS 100 виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,039	0,041
EPS 150 виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0371	0,0401
EPS 200 виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,036	0,039
EPS 60 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,035	0,038
EPS 70 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,03496	0,03696
EPS 90 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0339	0,0369
EPS 120 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0318	0,0338
EPS 150 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0339	0,0369
EPS 200 GRAPHITE виробництва Філія ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» у м. Черкаси	0,0350	0,0381